

Mailbericht d.d. 31 januari 2024

Geachte gemeenteraad,

Op 20 december 2023 is het ontwerpbestemmingsplan 'Wolvega - Pieterslaan 85a' ter inzage gelegd. Het is ons niet gelukt om op tijd te reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. Voor het onderdeel Water maken wij daarom van de mogelijkheid gebruik om een zienswijze in te dienen.

Wateradvies en Leidraad Watertoets

In het kader van het Watertoetsproces is er een wateradvies afgegeven voor dit ruimtelijke plan. Hierin staan de waterbelangen aangegeven die van toepassing zijn waarbij wij vragen dit te borgen in het bestemmingsplan. Meer informatie hierover is te vinden in onze Leidraad Watertoets: [leidraad-watertoets_2013.pdf \(wetterskipfryslan.nl\)](#)

Zienswijze

Het is goed om te zien dat in dit woningbouwplan een groenstrook met een waterbergingsfunctie wordt opgenomen. Gezien de ondergrond is het de vraag in hoeverre water hier wil infiltreren. Wij adviseren daarom een overstort aan te leggen zodat bij grote neerslaghoeveelheden nog een overloop op het riool mogelijk is.

Met dit woningbouwplan moet worden voorkomen dat wateroverlast ontstaat binnen het plangebied en bij omliggende bebouwing en tuinen.

Wij verzoeken u de Waterparagraaf van de Toelichting met bovenstaand punt aan te vullen.

Vragen

Mocht u vragen hebben over onze ingediende zienswijze dan kunt u contact opnemen met de Gebiedsadviseur Leeuwarden en Zuidoost bij Wetterskip Fryslân.

Wetterskip Fryslân 058 – 292 2222 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
www.wetterskipfryslan.nl